

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ	5.1 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
5.1.1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Ιδιοκτησία εντός κοιλάδας, φαραγγιού, ή πλησίον κορυφογραμμής και λουπών εξάρσεων	4
5.1.2 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ	Ανατολικός	2
	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 5.1	3,00
ΚΡΙΤΗΡΙΟ	5.2 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
5.2.1 ΚΛΙΜΑ	Dsb: Ηπειρωτικό κλίμα με ξηρό και θερμό θέρος	1
5.2.2 ΗΜΕΡ. ΔΕΙΚΤ. ΠΡΟΒΛ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	Χαμηλός	1
	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 5.2	1,00
ΚΡΙΤΗΡΙΟ	5.3 ΚΛΙΣΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
5.3.1 ΚΛΙΣΗ	<15%	1
	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 5.3	1,00
ΚΡΙΤΗΡΙΟ	5.4 ΒΛΑΣΤΗΣΗ-ΦΥΤΙΚΗ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
5.4.1 ΔΑΣΙΚΗ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ	Ψηλό δάσος με πλούσιο υπόροφο ή/και νεκρή καύσιμη ύλη	4
5.4.2 ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΩΝ	Κυρίαρχα φυτά υψηλής καυστότητας	4
5.4.3 ΖΩΝΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ	Ζώνη οξιάς-ελάτης	2
	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 5.4	3,33
ΚΡΙΤΗΡΙΟ	5.5 ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΔΙΚΤΥΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
5.5.1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ	Τουλάχιστον δύο οδοί εκ των οποίων η μία πλάτος >4,00 μ.	2
5.5.2 ΥΠΑΡΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒ. ΟΧΗΜ.	Ναι, σε απόσταση <1.500 μ.	2
5.5.3 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	Όμορα κτίρια και κατασκευές σε απόσταση μεταξύ 5 και 10 μ.	3
5.5.4 ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ	Υπαρξη εναέριων καλωδίων υψηλής ή μεσαίας τάσης, χωρίς δίκτυο αερίου	3
	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 5.5	2,50
ΚΡΙΤΗΡΙΟ	5.6 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΚΙΝΥΝΟΙ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
5.6.1 ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	Μεσαίος βαθμός προσβολής	2
5.6.2 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 575/1980	Κλάση III	1
	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 5.6	1,50
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΩΝ	2,06
	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	2

Μορφοβούνι 17/5/2024

Αγλαΐα Ποντίκα
Δασολόγος